

Informationspflicht der Trinkwasserqualität der Wasserversorgung Jenins 2023

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben 2023 lagen, soweit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 23.4 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als mittelhart zu bezeichnen
Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung

Nitrat	2.0 mg/l
Calcium	75.7 mg/l
Magnesium	11.0 mg/l

Das Wasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung

Herkunft des Wassers

98 % aus den Quellen auf dem Gebiet der Gemeinde Jenins
2 % aus den Quellen auf dem Gebiet der Gemeinde Maienfeld

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

*Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Wasserversorgung Jenins
(Hans Bantli Tel. 079 682 49 26)*

Jenins, 20.12.2023

Wasserversorgung Jenins
